




Утверждаю:



Дефектная ведомость

На ремонт потолка эвакуационной лестницы центральной части заднего фасада в МОУ «Колтушская СОШ им. ак.И.П.Павлова», по адресу: ул. Быкова 4а, с. Павлово, Ленинградская обл.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1.	Очистка низа ж/б маршей и потолка от меловой покраски	м ²	113,68	
2.	Обеспыливание поверхности потолка	м ²	113,68	
3.	Антисептическая обработка потолка	м ²	113,68	
4.	Ремонт штукатурки низа ж/б маршей и потолка по стеклотканной сетке S до 1 м ² ЦИР, S до 1 м ² , δ=20 мм	м ²	34,1	
5.	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей низа ж/б маршей и потолка (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей δ=10 мм для последующей окраски стен по стеклотканной сетке	м ²	113,68	
6.	Улучшенная окраска потолка краской Dulux BINDO 40 краска VIP полуглян.белая база BW по штукатурке, грунтовка акрилатная ВД-АК-02	м ²	113,68	
7.	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений более 6 м	м ²	22,8	
8.	Очистка помещений от строительного мусора	тн	0,1	
9.	Затаривание строительного мусора в мешки	тн	0,1	
10.	Вывоз строительного мусора с погрузкой вручную	тн/км.	0,1/13	

Составил

/Лебедев А.П./