

ПАО "Россети Ленэнерго"

Адрес: 197349, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А



ИНН 7803002209	КПП 997650001		
Получатель <u>ПАО "Россети Ленэнерго"</u>			
Банк получателя СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		Сч. №	40702810855000164957
		БИК	044030653
		Корр. сч. №	30101810500000000653

СЧЕТ № 26-075056-100-033

Платательщик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ".
Договор: 26-075056-100-033
Заявитель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ".

№	Наименование товара	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена	Сумма
1.	Оплата 15% за услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям по договору № 26-075056-100-033 по счету № 26-075056 от ____ 2026 (вносятся в течение 15 рабочих дней со дня выставления счета для заявителей осуществляющих закупки с соблюдением требований ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или ФЗ "О государственном оборонном заказе").	Шт.	1	11 654,17	11 654,17
	Оплата 30% за услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям по договору № 26-075056-100-033 по счету № 26-075056 от ____ 2026 (вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета).			23 308,34	23 308,34

Оплата 35% за услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям по договору № <u>26-075056-100-033</u> по счету № <u>26-075056</u> от <u>... .2026</u> (вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета).			27 193,07	27 193,07
Оплата 20% за услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям по договору № <u>26-075056-100-033</u> по счету № <u>26-075056</u> от <u>... .2026</u> (вносится в течение 60 календарных дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета).			15 538,90	15 538,90
Итого:				63 684,00
НДС(22%)				14 010,48
Всего к оплате:				77 694,48

Всего наименований 1, на сумму Семьдесят семь тысяч шестьсот девяносто четыре рубля сорок восемь копеек

В связи с изменением нумерации заявок по заключаемым договорам на технологическое присоединение с 01.01.2022 номера содержат 17 знаков (пример: 21-000008-140-131). При оплате данного счета через сервисы ПАО «Сбербанк» необходимо использовать номер, содержащий первые 9 знаков (пример: 21-000008).

Финансирование Договора осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2026 год.

Срок действия договора до 31.12.2028 года.



Публичное акционерное общество
«Россети Ленэнерго»
197349, г. Санкт-Петербург,
вн. тер. г. муниципальный округ Озеро Долгое,
ул. Гамалеевская, д. 21, литера А
тел. 8 (800) 220-0-220
e-mail: office@lenenergo.ru
www.rosseti-lenenergo.ru
КПП 997650001, ОГРН 40325000,
ИНН 7803002209, ОГРН 1027809170300

Приложение №1
к счету № 26-075056-100-033
от "___" _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ для присоединения к электрическим сетям

Заявка №26-075056-100-033.

Заявитель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ".

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ВРУ-0,23 кВ фото-видеофиксации, в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетями объекта.
2. Наименование и местонахождение объекта, в целях электроснабжения которого осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: фото-видеофиксация, расположенная на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский, Кингисепский район, а/д А-180 "Нарва" Подъезд к МТП "Усть-Луга" 40 км, кадастровый номер: 47:00:0000000:40184, ориентировочно по следующим координатам: широта: 59.664492 долгота: 28.457830.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 2 кВт.
4. Категория надежности: третья.
- 4.1. Электроприемники 3-й категории: 2 кВт.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,23 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: I квартал 2027 г.
7. Точка (и) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения: 1 (одна) точка присоединения:
- 7.1. Опора ближайшая ВЛ-0,4 кВ от ТП-561 с мощностью 2 кВт по 3 категории:
- контактные соединения аппарата защиты в составе узла учета, установленного на ближайшей опоре новой ВЛ-0,4 кВ от ТП-561 и ЛЭП-0,23 кВ, отходящей в сторону ВРУ-0,23 кВ заявителя.
- Расстояние до сетей ПАО "Россети Ленэнерго" менее 200 метров.
8. Источник питания 1: ПС 110 кВ Вистино (ПС 292) ВЛ-10 кВ ф. 292-05.
9. Источник питания 2: отсутствует.

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Мероприятия, выполняемые за счет средств платы за технологическое присоединение:

10.1.1. Построить ВЛ-0,4 кВ направлением от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-561 до границ земельного участка Заявителя с применением провода марки СИП-2 сечением не менее 50 мм². Конфигурацию сети, марку, сечение и протяженность ВЛ-0,4 кВ уточнить проектом. Трассу новой ВЛ-0,4 кВ определить проектом и согласовать с землевладельцем.



10.1.2. Смонтировать систему учета электрической энергии на ближайшей опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-561, с установкой однофазного прибора учета прямого включения без трансформаторов тока (1 прибор учета).

10.2. Мероприятия, выполняемые за счет средств инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры:

10.2.1. Выполнить реконструкцию ВЛ-0,23 кВ от опоры №6/н ВЛ-0,4 кВ от ТП-561, с заменой существующего провода на провод марки СИП-2 сечением не менее 50 мм². Тип, марку и сечение ВЛ-0,4 кВ уточнить проектом по согласованию с ПАО «Россети Ленэнерго».

10.3. Указание к проектированию.

10.3.1. Разработать проектную документацию и согласовать в установленном порядке.

10.3.2. Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов. Состав проектной и рабочей документации определяется Постановлением Правительства №87 от 16.02.08 г. и ГОСТ Р 21.1101-2013 от 01.01.2014 г.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Подготовить для присоединения энергопринимающее устройство (электроустановку) Заявителя.

11.2. Электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от опоры ближайшей ВЛ-0,4 кВ от ТП-561, проложив магистраль 0,23 кВ до энергопринимающих устройств Заявителя.

11.4. Предусмотреть на вводе в ВРУ объекта установку автоматического выключателя с номинальным током расцепителя равным 10А.

11.5. Требования к учёту:

11.5.1. Работы по организации учета электрической энергии выполняет ПАО «Россети Ленэнерго».

12. Срок действия технических условий:

12.1. Срок действия настоящих технических условий определяется Договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и составляет 2 (два) года со дня заключения Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

12.2. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 2 (два) года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (со дня оплаты заявителем счета для внесения платы за технологическое присоединение, выставленного сетевой организацией).

ПАО "Россети Ленэнерго"

(Ф.И.О.)

м.п.

Исполнитель: Буйвол Александра Александровна
Дата: 05.10.2026