

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

" " 2026

" " 2026

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Выполнение аварийных работ по замене уличных светильников
Объект: МДОБУ "Муринский ДСКВ №3"
по адресу: Ленинградская обл., г. Мурино, ул. Екатерининская д.12

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	3	4	5	8
Раздел 1. Демонтаж				
1	Демонтаж.Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	шт	13	
2	Демонтаж. Кронштейн "Переход" на: опоре	шт	8	
Раздел 2. Монтаж				
3	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	шт	13	
4	Светильник автомагистральный, мощность 140 Вт, световой поток 12800 лм, степень защиты IP65, 600х290х52 мм	шт	13	
5	Кронштейн "Переход" на: опоре	шт	8	
Раздел 3. Пусконаладочные работы				
6	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1	
7	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	измерений	13	

Составил: _____ Скирда А.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]