

СОГЛАСОВАНО

" " 2026



УТВЕРЖДАЮ

2026


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Выполнение аварийных работ по замене уличных светильников

Объект: МДОБУ "Муринский ДСКВ №3"

по адресу: Ленинградская обл., г. Мурино, бул. Петровский д.3к.1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	3	4	5	8
Раздел 1. Демонтаж				
1	Демонтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	шт	13	
2	Демонтаж. Кронштейн "Переход" на: опоре	шт	8	
Раздел 2. Монтаж				
3	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	шт	13	
4	Светильник автомагистральный, мощность 140 Вт, световой поток 12800 лм, степень защиты IP65, 600x290x52 мм	шт	13	
5	Кронштейн "Переход" на: опоре	шт	8	
Раздел 3. Пусконаладочные работы				
6	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1	
7	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	измерений	13	

Составил:  Скирда А.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]