



ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН

ФЁДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

Фёдоровского городского поселения

187021, Россия, Ленинградская область,
Тосненский муниципальный район,
Фёдоровское городское поселение,
г.п. Фёдоровское, ул. Шоссейная, д.12 лит. «А»
тел: +7(81361) 65-323,
+7(81361) 65-272
эл. почта: adm@fed-mo.ru

09.09.2026 № 57-09/2026

Руководителям организаций

Просим Вас предоставить коммерческое предложение на выполнение работ по очистке пожарных водоемов в населенных пунктах Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, согласно техническому заданию.

Приложение: техническое задание

Главный специалист
по экономическому развитию

Шароенко Е.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по очистке пожарных водоемов в населенных пунктах
Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области

1. Место проведения работ:

Территория Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

2. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ по Контракту – с даты подписания Контракта.

Окончание выполнения работ не позднее 31.10.2026 года.

3. Работы должны быть выполнены в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479;

- свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утверждённого приказом МЧС России от 30 марта 2020 года № 225;

- свода правил СП 31.13330.2021 утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2021 г. N 1016/пр и введен в действие с 28 января 2022 г

4. Ведомость объемов выполненных работ по очистке пожарных водоемов в населенных пунктах Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
Раздел 1. деревня Аннолово, улица Центральная, дом 5А			
1.1.	Механизированное выкашивание и срезка поросли шириной 1м.	м³	75
1.2.	Чистка водоёма механизированным способом ширина полосы вокруг водоема 1м., глубина 1,5м.	м³	40
1.3	Укрепление берега илом	м³	40
1.4	Установка знаков на металлических стойках бесфундаментных (купание запрещено+ табличка пожарный водоем+ табличка выход на лед запрещен)	шт.	3
1.5	Окраска масляными составами отбойников	Шт.	1
1.6	Ремонт отбойника	Шт.	1

1.7	Отсыпка площадки для подъезда пожарных а/м щебнем работ М 400, фракция 20-40 мм	м³	20
Раздел 2. деревня Глинка, улица Песочная, между домами 13 и 15			
2.1.	Механизированное выкашивание и срезка поросли шириной 1м.	м³	65
2.2.	Чистка водоёма механизированным способом ширина полосы вокруг водоема 1м., глубина 1,5м.	м³	25
2.3	Укрепление берега илом	м³	25
2.4	Установка знаков на металлических бесфундаментных стойках (купание запрещено+ табличка пожарный водоем+ табличка выход на лед запрещен)	Шт.	3
2.5	Окраска масляными составами отбойников	Шт.	1
2.6	Ремонт отбойника	Шт.	1
2.7	Отсыпка площадки для подъезда пожарных а/м щебнем работ М 400, фракция 20-40 мм	м³	40
Раздел 3. деревня Глинка, улица Центральная, напротив дома 38А			
3.1.	Механизированное выкашивание и срезка поросли шириной 1м.	м³	75
3.2.	Чистка водоёма механизированным способом ширина полосы вокруг водоема 1м., глубина 1,5м.	м³	25
Всего:			
1.	Механизированное выкашивание и срезка поросли	м³	215
2.	Чистка водоёма механизированным способом	м³	90
3.	Укрепление берега илом	м³	65
4.	Установка знаков на металлических бесфундаментных стойках (купание запрещено + табличка пожарный водоем + табличка выход на лед запрещен)	Шт.	3
5.	Окраска масляными составами отбойников	Шт.	2
6.	Ремонт отбойника	Шт.	2
7.	Отсыпка площадки для подъезда пожарных а/м щебнем работ М 400, фракция 20-40 мм	м³	40

5. Особые условия выполнения работ:

5.1. Соблюдать технику безопасности при проведении работ по очистке пожарных водоёмов на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

5.2. Подрядчик осуществляет вывоз мусора, отходов, кустарниковой поросли и мелколесья при производстве работ.

5.3. Подрядчик дополнительно поставляет 7 комплектов знаков купание запрещено+ табличка пожарный водоем+ табличка выход на лед запрещен в администрацию.

5.4. Знаки и таблички изготавливаются с использованием материалов со световозвращающей поверхностью промышленным способом из прочного антикоррозийного материала со сроком эксплуатации не менее одного года.

5.5. Размеры изготавливаемых знаков прямоугольной формы - 50х60 см, 90*60 см – аншлаги.

6. Требования к качеству и безопасности работ:

6.1. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест» утверждённого 5 августа 1998 года N 4690-88, Правилам благоустройства территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Работы должны быть проведены без ухудшения состояния объектов или их частей в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или муниципальным контрактом.

6.2. Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в соответствии с действующими ГОСТ, СНИП, ВСН, ТУ.

6.3. Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. Подрядчик несёт самостоятельную ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, противопожарную безопасность.

6.4. Во время проведения работ обязательно соблюдение стандартов, технологических норм и правил производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

7. Гарантия качества, срок гарантии, требования к объёму предоставления гарантий качества.

7.1 Оценка качества выполняемых работ осуществляется представителем Заказчика с представителем Подрядчика в ходе проверок.

7.2 Объём предоставления гарантий качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

7.3 Гарантийный срок устанавливается на срок 12 месяцев с момента подписания актов выполненных работ.

Объём предоставления гарантий качества включает в себя: устранение Подрядчиком за свой счет недостатков в срок, установленный Заказчиком; возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц. При этом срок гарантии качества выполненных работ продлевается на период устранения недостатков.

7.4 Заказчик во время выполнения работ имеет право проводить ежедневный контроль за ходом и качеством выполнения работ и при выявлении недостатков составлять акты выявленных недостатков, которые Заказчик направляет в адрес Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты получения акта устранить дефекты и представить Заказчику акт об устранении дефектов.