



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБУДО «Отраденская ДШИ»  
/Маринич О.В./

«07» мая 2025 г.

**Техническое задание**  
**на проведение работ по замене системы пожарной сигнализации (СПС)**  
**и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)**  
**в здании музыкального отделения МБУДО «Отраденская ДШИ» по адресу:**  
**Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Комсомольская, д. 5.**

**Заказчик:**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Отраденская детская школа искусств» (МБУДО «Отраденская ДШИ»)

**Место проведения работ:**

Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Комсомольская, д. 5

**Контактное лицо:**

Зам. директора По АХЧ Байорайте Динара Расимовна, т. 8 (81362) 40625

1. Охраняемый объект – 2-этажное здание музыкального отделения МБУДО «Отраденская ДШИ»:

- здание - кирпичное, перекрытия деревянные утепленные, перекрытия в большей части помещений закрыты натяжным фальшпотолком из ПВХ-плёнки;
- вентиляция – естественная.

2. Планируемый объем работ:

Разработка рабочей документации и проведение следующих работ:

Демонтаж натяжных потолков в ходе проведения строительно-монтажных работ не планируется, по этой же причине демонтаж извещателей на потолке и демонтаж проводов за потолочным пространством также не планируется;

**Монтаж:**

- установка адресных пожарных извещателей по стенам под потолком, прокладка кабеля в кабельканалах.
- выбор типа пожарных извещателей - в соответствии с СП 484.1311500 2020;
- установка речевой системы оповещения о пожаре с учетом следующих характеристик:
  - система должна транслировать тревожное речевое сообщение в автоматическом режиме при событии «ПОЖАР», а также иметь возможность доведения до персонала и учащихся экстренных и иных сообщений в микрофонном режиме;
- выбор кабельно-проводниковой продукции, кабельнесущих систем и способ монтажа в соответствии с СП 6.13130 2021.
- выбор экономически обоснованных проектных решений, этапов СМР с целью минимизации расходов.