



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Ленинградской области)**

**Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Кингисеппского района**

ул. Октябрьская, д. 11, г. Кингисепп,
Ленинградская область, 188480
телефон: (813) 759-47-88
e-mail: ondkingisepp@47.mchs.gov.ru

17.04.2026 № ФВ-180-д-18-338

На № _____ от _____

Директору
МКУ «КДЦ «Наруси»

Пилли Н.А.

мкр. Центральный, д.10,
д. Большое Куземкино
Кингисеппский район, Ленинградская
область, 188475

Уважаемая Наталия Андреевна!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (далее – ОНДиПР Кингисеппского района), рассмотрев Ваше заявление (вх. №В-180-6205 от 03.04.2026г.), в рамках оказания консультации по вопросам выполнения (обеспечения) требований пожарной безопасности сообщает следующее.

В настоящее время обязательные требования пожарной безопасности к объектам защиты, подлежащие выполнению на всех этапах их «жизненного цикла», в том числе по применению строительных материалов в зданиях и сооружениях, установлены вступившим в силу 01.05.2009 Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент).

Так, в соответствии с ч. 6 ст. 134 Технического регламента, область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов в зальных помещениях в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблице 29 приложения к Техническому регламенту.

Согласно данной таблице, допускается применение декоративно-отделочных материалов для потолков в зальных помещениях с показателями пожарной опасности не более:

– НГ при вместимости зальных помещений более 300 человек;

– Г1, В1, Д2, Т2 при вместимости зальных помещений более 15, но не более 300 человек;

– Г2, В2, Д3, Т2 при вместимости зальных помещений не более 15 человек.

Одновременно с этим ОНДиПР Кингисеппского района сообщает, что, в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации должны осуществлять непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и нести персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических требований не относятся к компетенции органов государственного пожарного надзора.

С уважением,

Начальник
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
Кингисеппского района



А.В. Баташев